

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву пуномоћника "IDEST" доо, ул. [REDACTED], [REDACTED], чији је заступник Михајло Јаковљевић, а у име инвеститора „NIS“ ад Нови Сад, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], за издавање локацијских услова на основу члана 8., 8а. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „NIS“ ад Нови Сад, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] за издавање локацијских услова за доградњу станице за снабдевање горивом „Владичин Хан“ на кп.бр. 464 КО Владичин Хан у смислу изградње сепаратора, због недостатка у идејном решењу по обавештењу имаоца јавних овлашћења.

О б р а з л о ж е њ е

„NIS“ ад Нови Сад, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] је преко пуномоћника "IDEST" доо, ул. [REDACTED], [REDACTED], чији је заступник Михајло Јаковљевић, дана 21.08.2018.године поднео захтев за издавање локацијских услова за доградњу станице за снабдевање горивом „Владичин Хан“ на кп.бр. 464 КО Владичин Хан у смислу изградње сепаратора.

Увидом у списе предмета-одговоре од стране имаоца јавних овлашћења утврђено је да подносилац захтева није приложио потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није приложио следећу документацију:

- Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/2015, 77/2015 и 58/2016),

Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија бр. 217-12443/18-3 од 11.09.2018.године издати од стране Министарства унутрашњих послова РС - Одељење за ванредне ситуације у Врању, којима се **не одобрава безбедно постављање-доградња** јер нису испуњени услови предвиђени чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, 54/15) и важећих Правилника у смислу да на ситуационом плану не постоји податак о растојању између надземних извора опасности предметног објекта и изграђеног угоститељског објекта на кп.бр. 1007/3 КО Владичин Хан, а која морају да испуне безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на ситуационом плану из идејног решења.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, надлежни орган ће поступати по том измењеном-усаглашеном захтеву, у противном, овај закључак остаје на снази, односно донеће се закључак о коначном одбацивању, па је Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), донело одлуку као у диспозитиву овог закључка.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Владичин Хан, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања истог.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, под бројем IV 350-89/18-03 дана 14.09.2018.године, ROP-HAN-24333-LOC-1/2018.

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
Милош Јовановић, д.и.а.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Мујагић, дипл. пр. планер