

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву пуномоћника Драгане Цветковић из ██████████ у име ПД „Моја стара воденица“, ул. ██████████, ██████████, за издавање локацијских услова, а на основу члана 8., 8а. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси

## ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев ПД „Моја стара воденица“, ул. ██████████, ██████████, за издавање локацијских услова за изградњу објекта МХЕ „Мрковица“ са машинском зградом на кп.бр. 66/2 КО Мањак и делом цевовода на кп.бр. 66/2, 19 и 6039 све КО Мањак, **због неиспуњења услова за даље поступање по захтеву.**

Увидом у списе достављене од стране имаоца јавних овлашћења утврђено је да подносилац захтева није приложио потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није приложио следећу документацију:

- Захтев, односно пријава не садржи све прописане податке,
- Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/2015, 77/2015 и 58/2016),

## Образложење

Пуномоћник ПД „Моја стара воденица“, ул. ██████████, ██████████, поднео је дана 08.10.2018.године захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта МХЕ „Маковиште“ са машинском зградом на кп.бр. 66/2 КО Мањак и делом цевовода на кп.бр. 66/2, 19 и 6039 све КО Мањак.

У току прибављања услова од стране имаоца јавних овлашћења, ЈВП Србија воде, ВПЦ „Морава“, Ниш доставила је водне услове број 9290/1 од 26.10.2018.године где се констатује да приложено ИДР мхе „Мрковица“ на око 950 м низводно од ушћа Лебетске реке са водозахватом на Мутници и деривационим цевоводом **не испуњава дате водне услове.** Предложеним решењем се не користи рационално расположиви водни потенцијал на локацији, јер се не захвата отицај слива са Лебетске реке, који чини 35 % укупне површине слива који гравитира до локације машинске зграде. Планирана производња је остварена повећањем пада и инсталисане снаге, чиме је онемогућена изградња узводне МХЕ „Влаиница“ чиме се ремети планирани распоред мхе на овом делу слива реке Мутнице. Поред тога, имајући у виду конфигурацију терена, изузетно дугачки цевоводи дуж речног корита су неповољни за стабилност речног тока. Потребно је усагласити решење са датим водним условима у смислу да пројектује водозахват и објекат мхе у складу са катастром мхе у Србији, као и да се допуни хидролошка студија прорачунима протицаја Лебетске реке, до локације машинске зграде.

ЕПС Дистрибуција – Огранак Електродистрибуција Врање – Сектор за планирање и инвестиције је доставио Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-315702-18 од 13.11.2018.године по коме се као недостајућа документација наводи Мишљење о условима и могућностима прикључења објекта за производњу електричне енергије које се прибавља ван система електронске обједињене процедуре.

Завод за заштиту природе Србије је доставио обавештење бр. 020-3126/2 од 14.11.2018.г. у коме се наводи да се машинска зграда предметне мхе планира непосредно низводно од машинске зграде истоимене мхе за коју је Завод издао Решење о условима заштите природе бр. 020-23/2 од 19.01.2018.г. другом инвеститору, као и да би се део трасе цевовода предметне мхе поклапао са цевоводом и машинском зградом за коју је Завод издао горе поменуто Решење о условима заштите природе. Поред тога, водоухват предметне мхе планиран је узводно од водоухвата истоимене мхе (на подручју града Лесковца), чиме би се траса цевовода предметне мхе поклапала са цевоводом и водоухватом мхе за коју је Завод издао Решење о условима заштите природе бр. 020-474/2 од 08.03.2018.године, другом инвеститору, те да из наведених разлога не могу се издати тражени услови заштите природе, а у складу са чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017).

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони утврђене недостатке, надлежни орган ће поступати по том измењеном-усаглашеном захтеву, у противном, овај закључак остаје на снази, односно донеће се закључак о коначном одбацивању, па је Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и члана 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), донело одлуку као у диспозитиву овог закључка.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Владичин Хан, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања истог.

**РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, под е-бројем ROP-HAN-29857-LOC-1/2018, заводни број 350-109/18-03 дана 16.11.2018.године.**

**САМОСТАЛНИ САВЕТНИК**  
Милош Јовановић, д.и.а.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**  
Љиљана Мујагић, дипл. пр. планер