

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву **TEKLAS AUTOMOTIVE**, [REDACTED], [REDACTED] који је поднео пуномоћник Татјана Митић из [REDACTED], за издавање локацијских услова, а на основу члана 8., 8а. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев **TEKLAS AUTOMOTIVE**, [REDACTED], [REDACTED] који је поднео пуномоћник Татјана Митић из [REDACTED], за издавање локацијских услова за доградњу помоћног објекта - радионице (обј. 13) спратности **П**, бруто површине **163,80 м²** на кп.бр. **500/1 КО Лепеница**, због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.

Образложење

TEKLAS AUTOMOTIVE, [REDACTED], [REDACTED], поднео је дана 22.10.2019.године усаглашени захтев за издавање локацијских услова за доградњу помоћног објекта - радионице (обј. 13) спратности **П**, бруто површине **163,80 м²** на кп.бр. **500/1 КО Лепеница**.

Увидом у списе предмета, односно достављено Обавештење ЕПС Дистрибуција бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-343103-19 од 31.10.2019.године утврђено је да подносилац захтева није приложио потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није приложио следећу документацију:

- Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/2019),

У приложеном ИДР-у нису наведени следећи подаци потребни имаоцу јавних овлашћења за издавање услова за пројектовање и прикључење:

- врста прикључка – привремени – трајни
- врста мерног уређаја – монофазно бројило – трофазно бројило - мерна група
- број тарифа – једна - две
- начин грејања
- намена и број функционалних јединица са потребним енергетским капацитетима, односно потребним снагама (разврстано по улазима)
- уколико су се на предметној парцели налазили објекти којима је испоручивана електричне енергија, тада се обавезно спецификацију одобрене снаге, ЕД број и опционо, број издатог одобрења
- спецификација нетипичних трошила
- графичка документација из члана 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/15 и 23/16)

Како се усаглашени захтев одбацује из разлога који нису наведени у првом закључку у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право да у року од 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страници надлежног органа изврши поновно усаглашавање и отклони утврђене недостатке, надлежни орган ће поступати по том измењеном-поновно усаглашеном захтеву, у противном, овај закључак остаје на снази, односно донеће се закључак о коначном одбацивању, па је Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), донело одлуку као у диспозитиву овог закључка.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Владичин Хан, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања истог.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, под е-бројем ROP-HAN-24312-LOCH-2/2019, заводни број IV 350-97/2/19-03 дана 13.11.2019.године.

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
Милош Јовановић, д.и.а.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Мујагић, дипл.просторни планер